

муниципальное дошкольное
образовательное автономное учреждение
«Детский сад № 124»
460051, г. Оренбург, пр. Гагарина, 48а
ИНН 5610041381 КПП 561001001
ОГРН 1025601025383
тел/факс 43-99-68

Заместителю начальника отдела надзора
по гигиене детей и подростков Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области
Е.Р. Слободской
заведующего МДОАУ № 124
И.В. Леоновой

Уважаемая Елена Романовна!

В ответ на Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 56-00-07/КНД-3825-2023 от 30.11.2023 г. сообщаем следующее:

Отчет по выполнению Предписания № 56-00-07/КНД-3825-2023 от 30.11.2023 г

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Отметка о выполнении	Ответственные за выполнение
1	Обследование технического состояния системы вентиляции проводилось без инструментальных измерений объемов вытяжки, нарушен п. 2.7.4.СП 2.4.3648-20 в соответствии с которым обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет, при обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.	15.12.2023	Выполнено Приложение 1	Заведующий
2	Устранить дефекты внутренней отделки помещений пищеблока: в варочном цехе, в цехе сырой продукции, в складских помещениях	30.06.2025	Выполнено Приложение 2	Заведующий

Заведующий МДОАУ № 124  И.В. Леонова